



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Brezno

ORHZ-BR1-2024/000476-001 mjr. Ing. Ingrid Brozmanová/
048/6712107

25. 10. 2024

Vec

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
- u s m e r n e n i e

V prílohe Vám zasielame usmernenie k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia so spisovým číslom: ORHZ-BR1-2024/000476-001.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne Vás ž i a d a o sprístupnenie informácií k predmetnej veci využitím príloh na lokálnych informačných kanáloch, na svojich webových stránkach, obecných rozhlasoch a vývesných tabuliach.

Ďakujeme Vám spoluprácu.

3 prílohy

- usmernenie - zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
- článok - VYKUROVACIE OBDOBIE
- plagát - VYKUROVACIE OBDOBIE

mjr. Ing. Jozef Oravkin
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

[Rozdeľovník k číslu ORHZ-BR1-2024/000476-001](#)

Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno
Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch
Obec Beňuš, Beňuš 355, 976 64 Beňuš
Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64 Braväcovo
Obec Bystrá, Bystrá 61, 977 01 Bystrá
Obec Čierny Balog, Zävodie 2, 976 52 Čierny Balog
Obec Dolná Lehota, Dolná Lehota 134, 976 98 Dolná Lehota
Obec Dräbsko, Dräbsko, 976 53 Dräbsko
Obec Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa
Obec Horná Lehota, okres Brezno, Horná Lehota, 976 81 Podbrezová
Obec Hronec, Zlievärenská 516, 976 45 Hronec
Obec Jarabá, Jarabá 6, 977 01 Jarabá
Obec Jasenie, Jasenie 497, 976 75 Jasenie
Obec Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou
Obec Michalová, Trosky 1, 976 57 Michalová
Obec Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
Obec Nemecká, Hronská 37, 976 97 Nemecká
Obec Osrbliie, Stredná 230, 976 45 Äbelová
Obec Podbrezová, Slädkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Obec Pohorelá, Školská 6, 976 69 Pohorelá
Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku 1, 976 63 Predajná
Obec Rätzoka, Rätzoka 124, 976 97 Rätzoka
Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Lom nad Rimavicou
Obec Šumiac, Jegorovova 414/3, 976 71 Šumiac
Obec Telgärt, Telgärt 70, 976 73 Telgärt
Obec Valaská, Námestie 1.mäja 8, 976 46 Valaská
Obec Valkovňa, Valkovňa 73, 976 69 Valkovňa
Obec Zävadka nad Hronom, Osloboditeľov 27, 976 67 Zävadka nad Hronom

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BREZNE

Rázusova 18, 977 01 Brezno

● ●
podľa rozdeľovníka
● ●

Váš list číslo/zo dňa
- / -

Naše číslo
ORHZ-BR1-2024/000476-001

Vybavuje/linka
mjr. Ing. Brozmanová

Brezno
21.10.2024

Vec

Zabezpečenie ochrany pred požiarom v čase vykurovacieho obdobia
- u s m e r n e

V súvislosti s príchodom chladného počasia s ktorým súvisí aj nástup vykurovacieho obdobia Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ž i a d a v súlade s § 21 písm. j) a l) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) o prijatie opatrení súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z.

Predmetnú žiadosť zdôvodňujeme každoročným nárastom počtu výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde v čase vykurovania. Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila 14 požiarov s priamou škodou vo výške 11.700,- eur.

Najčastejšími príčinami vzniku týchto požiarov boli nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov (vyhorenie sadzí v komíne), nesprávna inštalácia a umiestnenie vykurovacích telies (dymovodov) a iná porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Okrem uvedených príčin do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami a žeravým popolom, nedodržanie bezpečných vzdialeností horľavých materiálov od konštrukcií vykurovacích telies a používanie iného paliva (v množstve a druhu) pre aké je spotrebič konštrukčne vyhotovený.

Za účelom predchádzania vzniku požiarov v obytných domoch a iných objektoch je dôležité vykonávať kontroly technického stavu vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich pravidelnú kontrolu počas prevádzky a sypať popol do nehorľavých nádob.



Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne Vás ž i a d a o prijatie opatrení v územnom obvode Vašej obce súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. so zameraním na dodržiavanie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácií a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol (ďalej len „vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.“).

Vo veci zistenia porušovania ustanovení vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. pri vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách je možné zo strany obce aplikovať ustanovenia

- § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. - rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení;
- § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. - rozhoduje o vylúčení veci z používania.

V súvislosti so sprístupnením informácií k predmetnej veci Vás taktiež žiadame o zverejnenie tohto usmernenia, ako aj jeho príloh, na lokálnych informačných kanáloch, na svojich webových stránkach, v rozhlasoch a vývesných tabuliach, aby tieto informácie boli poskytnuté a dostupné čo najširšej verejnosti ako aj všetkým subjektom pôsobiacim vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti (napr. školy, škôlky, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb a pod.).

Prílohy

- ČLÁNOK - VYKUROVACIE OBDOBIE
- PLAGÁT - VYKUROVACIE OBDOBIE

mjr. Ing. Jozef Oravkin
riaditeľ

ROZDEĽOVNÍK:

Mesto Brezno	Mestský úrad, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Obec Bacúch	Obecný úrad, Bacúch 279, 976 65 Bacúch
Obec Beňuš	Obecný úrad, Beňuš 355, 976 64 Beňuš
Obec Braváčovo	Obecný úrad, Braváčovo 196, 976 64 Beňuš
Obec Bystrá	Obecný úrad, Bystrá 62, 977 01 Brezno
Obec Čierny Balog	Obecný úrad, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
Obec Dolná Lehota	Obecný úrad, Dolná Lehota 162, 976 98 Dolná Lehota
Obec Drábsko	Obecný úrad, Drábsko, 976 53 Lom nad Rimavicou
Obec Heľpa	Obecný úrad, Farská 588/2, 976 68 Heľpa
Obec Horná Lehota	Obecný úrad, Horná Lehota 99, 976 51 Horná Lehota
Obec Hronec	Obecný úrad, Zlievarenská 516, 976 45 Hronec
Obec Jarabá	Obecný úrad, Jarabá 6, 977 01 Brezno
Obec Jasenie	Obecný úrad, Horná 234, 976 75 Jasenie
Obec Lom na Rimavicou	Obecný úrad, Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou
Obec Michalová	Obecný úrad, Trosky 1, 976 57 Michalová
Obec Mýto pod Ďumbierom	Obecný úrad, Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
Obec Nemecká	Obecný úrad, Hronská 37, 976 97 Nemecká
Obec Osrblie	Obecný úrad, Stredná 230, 976 45 Osrblie
Obec Podbrezová	Obecný úrad, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Obec Pohronská Polhora	Obecný úrad, 976 56 Pohronská Polhora
Obec Pohorelá	Obecný úrad, Nová ulica 392, 976 69 Pohorelá
Obec Polomka	Obecný úrad, Osloboditeľov 567/17, 27, 976 66 Polomka
Obec Predajná	Obecný úrad, Nám. A. Pejku 67, 976 63 Predajná
Obec Ráztoka	Obecný úrad, Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka
Obec Sihla	Obecný úrad, Sihla 73, 976 53 Lom nad Rimavicou
Obec Šumiac	Obecný úrad, Šumiac, 976 71 Šumiac
Obec Telgárt	Obecný úrad, Telgárt 70, 976 73 Telgárt
Obec Valaská	Obecný úrad, Nám. 1.mája 460/8, 976 46 Valaská
Obec Vaľkovňa	Obecný úrad, Vaľkovňa 73, 976 69 Pohorelá
Obec Závadka nad Hronom	Obecný úrad, Osloboditeľov 144/27, 976 67 Závadka nad Hronom

Zabezpečenie ochrany pred požiarom v čase vykurovacieho obdobia



S príchodom chladných jesenných dní sa začína aj obdobie vykurovacej sezóny. Toto obdobie je už tradične obdobím, počas ktorého hasiči evidujú zvýšený počet výjazdov predovšetkým k požiarom v rodinných domoch, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila **14** požiarov s priamou škodou vo výške **11.700,- eur**. Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osôb.



Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v čase vykurovacej sezóny patrí najmä:

- nesprávna a neodborná inštalácia spotrebičov,
- nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
- zanedbaná údržba - absencia čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny),
- nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, s horľavými látkami alebo so žeravým popolom,
- vyhorenie sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči),
- nedodržanie bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií,
- nedodržiavanie bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies,
- nesprávna obsluha vykurovacích systémov.

S cieľom predchádzania vzniku požiarov Vám odporúčame:



- Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo.

Spalovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne

- Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.

- Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu, netesnosti a jeho následnému poškodeniu.
- Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať termíny odborných prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.
- Správne uskladňovať palivo:
v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, až do výšky **331,- eur**.



„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite opláti a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“



STE PRIPRAVENÍ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?

VYČISTILI STE SI KOMÍN?

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom
do 50 kW

1. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov
2. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov
3. spotrebič na tuhé palivo alebo kvapalné palivo kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace

MÁTE PRIPRAVENÝ SPOTREBIČ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?

MÁTE OCHRANNÉ A IZOLAČNÉ PODLOŽKY POD SPOTREBIČMI?

MÁTE DODRŽANÚ BEZPEČNÚ VZDIALENOSŤ

OD HORĽAVÝCH KONŠTRUKCIÍ?

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

DBAJTE NA SVOJU BEZPEČNOSŤ A BUĎTE PRIPRAVENÍ VČAS !!!

ODPORÚČANÉ LEHOTY VYKONÁVANIA ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNOV

1.

AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO
PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM
TEPELNÝM VÝKONOM DO 50 KW:

- A. Raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B. Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
- C. Raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

2.

AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO
PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM
TEPELNÝM VÝKONOM NAD 50 KW:

- A. Raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B. Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

VYKURUJ
BEZPEČNE!



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO VYKUROVANIA

NA ROZKUROVANIE NEPOUŽÍVAJ
HORĽAVÉ KVAPALINY
**HROZÍ ICH ROZLIATIE
A VZPLANUTIE !!!**

PRED VYKUROVACOU SEZÓNOU
SI NECHAJ VYČISTIŤ
A SKONTROLOVAŤ KOMÍN
SADZE HORIA !!!

POPOĽ Z KOZUBA A KACHLÍ
**VYSYP DO NEHORĽAVEJ
A UZATVORENEJ NÁDOBY !!!**

KOZUB A KACHLE
S HORIA CIM OHŇOM
NENECHAJ BEZ DOZORU !!!

V BLÍZKOSTI VYKUROVACÍCH
SPOTREBIČOV NESUŠ ODEVY
A INÉ HORĽAVÉ LÁTKY
HROZÍ ICH VZNIETENIE !!!

PRED KOZUB A KACHLE UMIETNI
NEHORĽAVÚ OCHRANNÚ PODLOŽKU
**ISKRA MÔŽE
SPÔSOBIŤ POŽIAR !!!**

 **150**

AK PREDSA VZNIKNE POŽIAR, ZAVOLAJ HASIČOV !!!